


	Daftar Lokasi dan Waktu Sampling Air	No. : DPM008
		Rev. : 00
		Berlaku : 20 MAY 2021
		Paraf : 

1. Daftar

No	Lokasi	Frekuensi Sampling	Jadwal Sampling				
			Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V
1.	Utilities						
	a. AP	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
	b. DW	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
	c. DIW Sebelum UV	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
	d. DIW Setelah UV	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
2.	Gedung Water System						
	a. WMP 034	setiap minggu	√	√	√	√	√
	b. WST 027	setiap minggu	√	√	√	√	√
	c. QC 06	setiap minggu	√	√	√	√	√
	d. Pemeriksaan pH dan Conductivity di Gedung Water System (GWS) dilakukan setiap hari						
3.	Produksi Steril Non Cephalosporin dan Cephalosporin						
	a. API	setiap minggu	√	√	√	√	√
	b. DIW	Tiap 1 bulan	√	-	-	-	-
	c. Air Steam	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
	d. DIW ruang cuci alat	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
4.	Produksi Non Steril						
	a. DIW Produksi Salep Sirup Salep	setiap minggu	√	√	√	√	√
	b. DIW Produksi Herbal	setiap minggu	√	√	√	√	√
	c. DIW Produksi Solid	Tiap 1 bulan	√	-	-	-	-
	d. DIW ruang cuci alat	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
5.	Logistik Bahan Awal						
	DIW ruang cuci alat Dispensing	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-
6.	Lab Mikrobiologi						
	a. DIW Lab. Mikro	setiap minggu	√	√	√	√	√
	b. DIW ruang cuci alat	Tiap 3 bulan	√	-	-	-	-

 indofarma	Daftar Lokasi dan Waktu Sampling Air	No. : DPM008
		Rev. : 00
		Berlaku : 20 MAY 2021
		Paraf : 





Keterangan :

AP	: Aqua Potable
DW	: Drinking Water
DIW	: Deionized Water
API	: Aqua Pro Injeksi
SSS	: Salep, Syrup, Serbuk
GWS	: Gedung Water System
WMP 034	: DIW yang mengalir ke area produksi non steril dan logistik bahan
WST 027	: DIW yang mengalir ke area produksi steril (Non Cephalosporin dan Cephalosporin)
QC 06	: DIW yang mengalir ke area laboratorium mikrobiologi

2. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	20 MAY 2021	1. Daftar ini merupakan pengganti dokumen no. JPM004 dengan perubahan pada format dokumen dan penomoran dokumen 2. Perubahan frekuensi sampling air sesuai UP No. 019/UP/II/2021

3. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		11 MEI 2021
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		11 MEI 2021
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		11 MEI 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		11 mei 2021

