



Catatan Pemantauan Mikrobiologi D-Off
Shoes, Personal Airlock 5,
Changeroom B, dan Personal Airlock 6 Pada
Ruang Uji Sterilitas

No : FPM034
Revisi : 02
Berlaku : 12 Agu 2019
Hal. : 1/2

No. :							
Bulan :			Minggu :				
Petugas sampling :			Tanggal sampling :				
Keterangan :							
Hasil Pemeriksaan							
Ruang : D-Off Shoes				Kelas Ruangan : D			
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	100	60		
2	Udara	Kol/plate	SA	200	120		
3	Lantai	Kol/plate	CP	50	30		
Ruang : Personal Airlock 5				Kelas Ruangan : C			
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	50	30		
2	Udara	Kol/plate	SA	100	60		
3	Lantai	Kol/plate	CP	25	15		
Ruang : Changeroom B				Kelas Ruangan : B			
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	5	3		
2	Udara	Kol/plate	SA	10	5		
3	Lantai	Kol/plate	CP	5	3		
Ruang : Personal Airlock 6				Kelas Ruangan : B			
No	Lokasi Sampling	Satuan	Metoda	Action Limit	Alert Limit	Hasil Analisis	
						Perhitungan	Rata-rata
1	Udara	Kol/plate	SP	5	3		
2	Udara	Kol/plate	SA	10	5		
3	Lantai	Kol/plate	CP	5	3		
Contact Plate (CP), Settling Plate (SP), Slit to Agar (SA) Kontrol Blanko Cawan Petri : Kontrol Blanko Contact Plate :							
Tgl. Selesai Uji :			Analisis :			Bekasi,	
Catatan :							
Kesimpulan :						Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	

Denah Lokasi Sampling Ruang D-Off Shoes, Personal Arlock 5, Changeroom B, dan Personal Airlock 6



Keterangan :

SA: Slit to Agar
 SP: Settling Plate
 CP: Contact Plate