di gunakan

indofarma	Data Pemantauan Jumlah Partikel Udara di Ruang Produksi Steril	No : FST1038 Revisi : 01 Berlaku : 11 Feb 2020 Hal. : 1 / 1

Kelas : .....
Alat : .....

Tanggal	Nama Ruangan	Periode	Non Operasional		Operasional	
			≥ 0,5 μm	≥ 5 μm	≥ 0,5 μm	≥ 5 μm

Diperiksa oleh,

(Spv. Produksi Steril)

Kelas	Jumlah maksimum partikel / m^3			
	Nonoperasional		Operasional	
	≥ 0,5 μm	≥ 5 μm	≥ 0,5 μm	≥ 5 μm
A	3.520	20	3.520	20
B	3.520	29	352.000	2.900
C	352.000	2.900	352.000	2.9000
D	3.520.000	29.000	Tidak ditetapkan	Tidak ditetapkan