

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pencucian <i>Evaporator dan Blower</i>	No : PTUTP088
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>08 AUG 2019</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pencucian *Evaporator dan Blower* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk cara pencucian *Evaporator dan Blower Air Handling Unit (AHU)*.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

**4 Prosedur**

4.1 Pencucian *Blower dan Evaporator* :

- 4.1.1 Lepas filter (*Free dan Medium*).
- 4.1.2 Pisahkan filter AHU dari *Evaporator Unit* diluar AHU.
- 4.1.3 Bersihkan AHU, Blower dan bagian dalam AHU.
- 4.1.4 Semprot menggunakan *Jet Spryer* ke *Evaporator Unit*.
- 4.1.5 Biarkan selama  $\pm$  5 menit.
- 4.1.6 Ganti dan pasang kembali filter.
- 4.1.7 Sirip - sirip *evaporator* yang bengkok sisir kembali.

**5 Pustaka**

*Wiring Diagram*

**6 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	21 Sep 2015	1. Revisi dari protap no. PTUTPO036 revisi 00 dengan perubahan merevisi nomor protap dan perubahan pada prosedur.
01	<b>08 AUG 2019</b>	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.

**7 Tinjauan Ulang**


Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

**8 Distribusi**


Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pencucian <i>Evaporator dan Blower</i>	No : PTUTP088
		Revisi : 01
		Berlaku: <b>08 AUG 2019</b>
		Paraf : 

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP		07 AGU 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		07 AGU 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		07 AGU 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		07 AGU 2019

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	07 Agt 2019		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	07 Agt 2019		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			