
 indofarma	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Diesel</i>	No : XTUTP12
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Ketentuan Umum ini menjelaskan dan mengidentifikasi semua masalah *Diesel* serta cara Penanganannya.

2. **Cakupan**

Ketentuan umum ini berlaku untuk cara perbaikan atau pemeliharaan *Diesel* di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3. **Tanggung Jawab**

Penanggung Jawab Ketentuan Umum ini adalah Asman Utilities.

4. **Prosedur**

4.1 Indikator Kritis pada *Diesel*

4.1.1 Air *Radiator*.

4.1.2 Bahan bakar solar.

4.1.3 *Accumulator*.

4.2 Prosedur penanganan masalah



No	MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	TINDAKAN
1.	Diesel tidak bekerja / tidak start	1. <i>Accumulator Discharge</i> . 2. Bahan bakar kosong. 3. <i>Fuse Control</i> putus. 4. <i>Push Button Start</i> rusak. 5. <i>Starter</i> rusak.	1. <i>Charge Accumulator</i> . 2. Isi tangki solar. 3. Ganti <i>Fuse</i> . 4. Ganti <i>Push Button</i> . 5. Perbaiki <i>Starter</i> .
2.	Air <i>Radiator</i> kurang	1. Habis pada saat pemakaian. 2. <i>Radiator</i> bocor.	1. Tambahkan air. 2. Perbaiki <i>Radiator</i> .
3.	Tangki bahan bakar kosong	1. Tangki bocor 2. Bahan bakar habis	1. Perbaiki tangki 2. Isi bahan bakar
4.	<i>Accumulator Discharge</i>	<i>Accumulator</i> rusak/ <i>Voltase</i> kurang	Ganti/ <i>charge Accumulator</i>

5. **Pustaka**

Manual Book Volume 35.

6. **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	02 Jan 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma
02	10 MAY 2023	1. Penambahan pada point 4.2. prosedur penanganan masalah dan tindakan

	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Diesel</i>	No : XTUTP12
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 





7. **Tinjauan Ulang**

Peninjauan ulang ketentuan umum ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan manajer Pemastian Mutu.

8. **Distribusi**

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

9. **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Elektrik, AC, Instalasi Air Minum, Genset, Hydrant dan Pompa	TP		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

10. **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			

